

# PRÜFBESCHEINIGUNG

Auftrags-Nr.: 42/2009/3 - FT  
Contract No.

28.07.2009  
RO/sta  
ZVR-850936522

Auftraggeber: KABA GmbH  
Customer Ulrich-Bremi-Straße 2  
A-3130 Herzogenburg

Auftragsgegenstand: Prüfung von Einsteckschlössern Typ 170.PZ, BB und WC  
Subject gemäß ÖNORM EN 12209

Ergebnis: Bezugnehmend auf Prüfbericht 42/2009 wird bestätigt, dass  
Result die Einsteckschlösser Typ 170.PZ mit den Dornmaßen 50 und 60 mm, Entfernung 72 und 92 mm, der Typ 170.BB mit dem Dornmaß 50 und 60 mm, Entfernung 90 mm und der Typ 170.WC mit den Dornmaßen 50,55 und 60 mm, Entfernung 78 und 72 mm, Stulp 18 od. 20 x 3 mm, gemäß ÖNORM EN 12209: 2006-02 geprüft wurden und folgende Klassifizierung erreichten:


Typ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Ge- brauchs- kategorie	Dauer- funktions- tüchtigkeit und Belas- tung der Falle	Türmas- se und Schließ- kraft	Eignung für Feuer- schutz-/ Rauch- schutztü- ren	Sicher- heit	Korrosi- ons- bestän- digkeit und Tempe- ratur	Schutz wirkung und Anbohr- wi- derstand	Türbezo- gener Verwen- dungs- bereich	Art der Schlüs- selbe- tätigung und Ver- riegelung	Art der Spindel betäti- gung	Schlüs- sel- kennung
<b>170. PZ</b>	<b>3</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A</b>	<b>1</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>2</b>	<b>0</b>
<b>170. BB, WC</b>	<b>3</b>	<b>M</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>A</b>	<b>1</b>	<b>B</b>	<b>D</b>	<b>2</b>	<b>0</b>

Geltungsdauer: --  
Period of validity

  
DI M. Wieser  
Zeichnungsberechtigter

HOLZFORSCHUNG AUSTRIA



  
R. Oberressl  
Bearbeiter

Die Holzforschung Austria ist eine durch das BMWA akkreditierte und notifizierte Prüf- und Überwachungsstelle (Notified Body 1087).